

Ordin nr. 67 din 15.04.2020

pentru modificarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranță aferente capacităților energetice, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 239/2019

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) și (3) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 5 alin. (1) lit. c), precum și ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art.I. Norma tehnică privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranță aferente capacităților energetice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 239/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 și nr. 36 bis din 20 ianuarie 2020, se modifică după cum urmează:

- La Anexa nr. 6, capitolul III punctul 3.24, subpunctul 3.24.3 se modifică și va avea următorul cuprins:

" 3.24.3 Între axul turbine eoliene și cel mai apropiat conductor al LEA aflat în poziție nedeviată (fără vânt), se respectă o distanță de apropiere minimă (Dae) considerată ca valoarea maximă calculată conform uneia din formulele de mai jos.

a) $Dae = Hp + De/2 + 3m$, sau

b) $Dae = 3x De/2$,

în care:

Hp reprezintă înălțimea de la sol la rotorul turbinei eoliene

De reprezintă diametrul elicei rotorului turbinei."

Art. II. Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. III Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și intră în vigoare la data intrării în vigoare a Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 239/2019 pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranță aferente capacităților energetice.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
Dumitru Chiriță